



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ «КЦО №1»
А.М.Ахметьянов

«декабрь» 2014г.

ИНСТРУКЦИЯ

о соблюдении мер пожарной безопасности перед закрытием помещений по окончании рабочего дня в ГБПОУ «КЦО №1» ИПБ-002-2014

1. Проверку помещений перед их закрытием в конце рабочего дня производят лица, ответственные за противопожарное состояние этих помещений.

2. Цель проверки:

- устранение причин, способствующих вызвать в помещениях загорания в нерабочее время;
- устранение причин, способствующих быстрому распространению огня.

3. В ходе проверки необходимо убедиться, что:

- произведена тщательная уборка помещений;
- из помещений удалены сгораемые отходы производства;
- выключены все электронагревательные приборы, обесточена электрическая сеть рабочего освещения и технологических аппаратов;
- из помещений удалены легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- освобождены эвакуационные пути и запасные выходы в помещениях;
- обеспечен беспрепятственный доступ к средствам пожаротушения;
- дежурное освещение (если оно предусмотрено) находится в исправном состоянии;
- в помещении отсутствует запах дыма и гари;
- в помещении не остался кто-либо из работающих лиц или посторонние лица.

Начальник штаба ГО и ЧС


Ю.П.Макаров

Согласованно:

Зам. директора по АХЧ


А.М.Мясников