



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ «КЦО №1»

А.М.Ахметьянов

« декабрь » 2014г.

## ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности на период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях

ГБПОУ «КЦО №1»

ИПБ-004-2014

Ответственность за выполнение настоящей инструкции возлагается на руководителей, обеспечивающих подготовку и проведение мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и помещениях ГБПОУ «КЦО №1»

### Ответственные за соблюдение пожарной безопасности лица ОБЯЗАНЫ:

1. Установить строгий контроль за выполнением мероприятий, изложенных в настоящей инструкции, и принять неотложные меры к устранению выявленных нарушений правил пожарной безопасности.
2. Провести инструктаж с обслуживающим и дежурным персоналом о мерах пожарной безопасности, об их обязанностях на случай возникновения пожара, о порядке эвакуации людей и имущества, использовании средств пожаротушения.
3. Обеспечить строгое выполнение соответствующих противопожарных правил как в помещениях проведения мероприятий, так и в прилегающих к ним помещениях.
4. Не допускать проведения мероприятий в помещениях, имеющих на оконных проемах глухие металлические решетки.
5. Предусмотреть во всех помещениях необходимое количество первичных средств пожаротушения и содержать их в исправном состоянии. Проверить исправность и работоспособность противопожарной автоматики, а также работу внутренних пожарных кранов и насосов с пуском воды. В случае необходимости провести их ремонт. Дверцы шкафов пожарных кранов после проверки опломбировать.
6. Проверить соответствие электросети и электрооборудования требованиям "Правил устройства электроустановок" и "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", произвести замеры сопротивления изоляции электропроводов с составлением соответствующего документа (акта) и принять меры по устранению нарушений.
7. Электроосвещение выставочных стендов и кабин для размещения образцов выполнить в строгом соответствии с "Правилами устройства

электроустановок". Произвести проверку технического состояния электросети с составлением соответствующего акта. Для аварийного освещения предусмотреть аккумуляторные или ручные электрофонари.

8. Не допускать применение электронагревательных бытовых приборов, эксплуатацию неисправного электроосвещения, некалиброванных предохранителей, а также не оставлять без надзора включенные в сеть телевизоры, радиоприемники, магнитофоны и другие электроприборы.

9. Эксплуатацию иллюминационных устройств на зданиях и в помещениях допускать только после проверки специалистами с оформлением акта о соответствии их "Правилам устройства электроустановок".

10. Обеспечить надлежащее содержание эвакуационных выходов, которые должны быть оборудованы аварийным освещением от независимого источника электропитания и содержаться свободными. На дверях, предназначенных для эвакуации людей установить световые указатели "ВЫХОД", а в коридорах развесить указательные знаки (стрелки).

11. Не загромождать проходы, выходы, доступы к средствам пожаротушения, не закрывать двери эвакуационных выходов на замки. Двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

12. Обеспечить проведение тщательного противопожарного осмотра помещений по окончании работы перед их закрытием, а также обесточивание электросети.

13. Усилить противопожарную охрану здания и помещений в дни подготовки и проведения мероприятий.

14. Разработать план (схему) эвакуации людей на случай пожара и систему оповещения людей о пожаре с использованием технических средств и специальных текстов.

**При обнаружении ПОЖАРА НЕОБХОДИМО:**

-незамедлительно сообщить об этом по телефону 01 (с мобильного – 010) в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

-сообщить о возникновении пожара руководству и дежурным службам;

-принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Начальник штаба ГО и ЧС

 Ю.П.Макаров

Зам. директора по ВР

 М.А.Чернова

Согласованно:

Зам. директора по АХЧ

 А.М.Мясников