



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ «КЦО №1»

А.М.Ахметьянов

« декабрь 2014г.

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в гараже-стоянке автотранспорта ГБПОУ «КЦО №1» ПБИ-006-2014

1. Выходы из гаража - стоянки автомобилей должны быть обозначены с помощью ясных и хорошо видимых указателей.

Для обозначения путей движения автомобилей и главных целевых точек (выходов, мест установки пожарных кранов, огнетушителей и пр.) рекомендуется применение светящихся красок и люминесцентных покрытий.

2. Помещения для хранения автомобилей и рампы должны иметь указатели о запрещении курения на автостоянке.

3. Автостоянки должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями ППБ 01-03.

4. Специальные огнезащитные покрытия и пропитки, нанесенные на открытую поверхность конструкций, должны периодически восстанавливаться или заменяться при их разрушении (выходе из строя полностью или частично) или в соответствии со сроком эксплуатации, установленным в технической документации на эти покрытия и пропитки.

5. Наружные проезды (пандусы) и наружные лестницы должны очищаться от снега и льда.

6. Не допускается переоборудование или использование отдельных боксов, предназначенных для хранения автомобилей, в качестве помещений для осуществления ремонтных работ.

7. Работоспособность инженерных систем противопожарной защиты (пожарные краны, пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре, устройства для закрывания эвакуационных выходов) должна проверяться не реже одного раза в год с составлением соответствующего акта с участием представителей специализированных организаций в области пожарной безопасности.

8. Для помещений хранения транспорта в количестве более 25 ед. должен быть разработан план расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации в случае пожара.

9. Помещения для стоянки и площадки открытого хранения транспортных средств должны быть оснащены буксирными тросами и штангами из расчета один трос (штанга) на 10 ед. техники.

10. Ключи от транспортных средств должны храниться (сдаваться) на пост охраны в гараже.

11. В помещениях, под навесами и на открытых площадках хранения транспорта **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

-устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем норму, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями;

-загромождать выездные ворота и проезды;

-производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием ЛВЖ и ГЖ;

-держат транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии течи горючего и масла;

-заправлять транспортные средства горючим и сливать из них топливо;

-хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла;

-подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;

-подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения;

-устанавливать на общих стоянках транспортные средства для перевозки ЛВЖ и ГЖ, а также ГГ.


при обнаружении ПОЖАРА НЕОБХОДИМО:

незамедлительно сообщить об этом по телефону 01 (с мобильного – 010) в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

сообщить о возникновении пожара руководству и дежурным службам;


принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Начальник штаба ГО и ЧС



Ю.П.Макаров


Заведующий УПМ



Р.Ю.Устюгов

Согласованно:

Зам. директора по АХЧ



А.М.Мясников