

**Памятка  
о порядке противопожарного осмотра и  
закрытия помещений после окончания работы**

Все помещения независимо от назначения: мастерские, кладовые, лаборатории, кабинеты, библиотеки, гардеробы, столовые и другие перед закрытием обязательно осматриваются ответственными за пожарную безопасность того или другого помещения или назначенными ими лицами.

1. Проверить, чтобы все помещения были тщательно убраны от производственных и других горючих отходов, а неиспользованные материалы убраны с рабочих мест и сданы на склад;
2. Проверить и освободить эвакуационные пути, проходы, выходы;
3. Проверить возможность свободного открывания дверей на путях эвакуации и эвакуационных выходов, а также исправное состояние устройств для самозакрывания противодымных дверей;
4. Проверить наличие и соответствие ключей в непосредственной близости от аварийных, запасных выходов, а также от замков оконных решеток, открывающихся на петлях;
5. Проверить наличие и сохранность огнетушителей, оснастки пожарных кранов, а также освободить к ним подходы;
6. В случае обнаружения емкостей с горючими жидкостями или пустой тары из-под лакокрасочных материалов, а также промасленной обтирочной ветоши или баллонов с горючими газами — незамедлительно удалить их из помещений в специальные места сбора и хранения;
7. Закрыть окна, форточки и двери в подсобные помещения;
8. Удалить от электрооборудования все виды горючих веществ и материалов на пожаробезопасное расстояние не менее 0,5 м;
9. Обесточить все электроприборы, оборудование, освещение пожаробезопасным способом с учетом последовательного задействования всех конструктивных ступеней отключения электропитания потребителей тока, предусмотренных требованиями руководств по эксплуатации заводов-изготовителей для каждого конкретного электротехнического изделия;
10. Лицам, проводившим осмотр помещений, при наличии противопожарных недочетов до их устранения помещения закрывать категорически запрещается. В случае принципиальной невозможности устранения какого-либо недочета докладывается дежурным службам организации для принятия мер по усилению контроля за объектом в вечернее, ночное время, а также в праздничные и выходные дни.