



Утверждаю:
Директор ГБПОУ «КЦО №1»
А.М.Ахметьянов

2014 г.

Инструкция о порядке действий дежурного администратора (дежурного обслуживающего персонала) при поступлении сигнала о пожаре или повреждении на приемно-контрольную аппаратуру установок пожарной автоматики

1. При получении сигнала “Тревога” дежурный или другое лицо, принявшее сигнал от приемно-контрольного прибора или щита сигнализации и управления.

ОБЯЗАНЫ:

- Определить местонахождение сработавшего извещателя или оросителя по схеме трассировки шлейфов сигнализации или схеме сети установок пожаротушения и осуществить сброс сигнала;
- Немедленно сообщить о поступившем сигнале в пожарную охрану по телефону 01 (010 сотовая связь) указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;
- Лично или через дежурных (ответственных лиц) выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии и т.п.) и сообщить о срабатывании ответственному за корпус (УПМ, филиал)

2. При ПОЖАРЕ:

- Объявить тревогу, доложить обстановку директору образовательного учреждения, ответственному за корпус (УПМ, филиал);
- Включить систему централизованного оповещения людей о пожаре;
- Обеспечить (организовать) эвакуацию обучающихся и сотрудников из горящего помещения, соседних с ним помещений (комнат), в которых имеется непосредственная угроза жизни и здоровью в результате воздействия огня и дыма;
- Организовать эвакуацию обучающихся, сотрудников, ценной документации и имущества из горящих помещений;
- Сообщить администрации и директору образовательного учреждения о пожаре с целью принятия ими мер по отключению систем вентиляции в

соответствующих помещениях, включению аварийного и эвакуационного освещения;

- Установить включено ли оборудование систем противопожарной защиты (пожарные насосы-повысители, установки пожаротушения и т.п.).

3. В случае ложного срабатывания пожарной сигнализации или при повреждении шлейфа – отключить данный шлейф соответствующим тумблером, принять меры к дополнительной охране помещения и сообщить в организацию, осуществляющую плановое техническое обслуживание сигнализации.

4. О поступивших сигналах и принятых по ним мерах оформить запись в специальном журнале.

Согласовано:

Специалист по охране труда



Ю.П.Макаров