

13 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу,
Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 29 / 1 / 1

**об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению
«Кунгурский центр образования № 1» ОГРН: 1025901894072; ИНН: 5917510033)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому
и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю подполковника внутренней
службы Стукова Дмитрия Сергеевича

(наименование органа ГПН)

№ 29 от "01" февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

“О пожарной безопасности” в период:

“18” февраля 2021 г. с 16 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. Продолжительность 1 час

“09” марта 2021 г. с 17 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

старшим инспектором 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгур-
скому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому
муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю капитаном внутренней
службы Никифоровым Сергеем Игоревичем, инспектором 13 Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному
округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Перм-
скому краю лейтенантом внутренней службы Петуховым Дмитрием Сергеевичем проведена пла-
новая проверка в отношении Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Кунгурский центр образования № 1», расположенного по адресу: Пермский край, г.
Кунгур, ул. К. Маркса, 10. Юридический адрес: Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 79

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)
по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: начальником отдела Макаровым Юрием Павловичем (представитель ГБПОУ
«КЦО № 1» по доверенности № 07 от 15.02.2021г.)

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безо-
пасности” необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	

1.	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (АПС, СОУЭ, огнетушители, противопожарные двери и т.д.) не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (журнал отсутствует)	п.17, п. 54, п. 60 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	09.11.2021	
2.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не переработана в соответствии с требованиями раздела XVIII Правил противопожарного режима РФ	п. 2, разд. XVIII «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	09.11.2021	
3.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью (либо световыми указателями, подключенными к сети электропитания и включенными в ночное время или постоянно), с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 48 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	09.11.2021	
4.	В отношении объекта защиты при проведении расчета пожарного риска 27.02.2020г. не разработана и не представлена в уведомительном порядке декларация пожарной безопасности	ч. 5,6 ст. 6, ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	09.11.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор 13 ОНПР УНПР ГУ МЧС России

по Пермскому краю Никифоров С.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

(подпись)

«09» марта 2021 г.

М.Л.П.*

Инспектор 13 ОНПР УНПР ГУ МЧС России

по Пермскому краю Петухов Д.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

(подпись)

«09» марта 2021 г.

М.Л.П.*

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а): _____

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 09 » _____ марта 20 21 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефоны доверия: МЧС России +7(495) 400-99-99);
ГУ МЧС России по Пермскому краю +7(8-342-258-40-02).